



- 凡例
- 防火区画
 - 延焼の恐れのある部分
 - 防火設備 (法2条第9号の2口) (網入りガラス)
 - 常時閉鎖式特定防火設備
 - 常時閉鎖式防火設備 (法2条第9号の2口)
 - 随時閉鎖式・煙感運動自閉式特定防火設備
 - 随時閉鎖式・煙感運動自閉式防火設備
 - 随時閉鎖式・熱感運動自閉式特定防火設備
 - 随時閉鎖式・熱感運動自閉式防火設備 (法2条第9号の2口)
 - 随時閉鎖式・防火シャッター (特定防火設備 (熱感))
 - 随時閉鎖式・防火防煙シャッター (煙感・熱感) (特定防火設備・防火設備 (法2条第9号の2口) (熱煙複合))
 - 常時閉鎖式不燃扉
 - ① H12告示1436号第4号ハ(一)
 - ② H12告示1436号第4号ハ(二)
 - ③ H12告示1436号第4号ハ(三)
 - ④ H12告示1436号第4号ハ(四)
 - ② H12告示1436号第4号二

平面図 1/200

排煙 事務所	排煙 休憩室兼会議室
床面積 = 55.24㎡	床面積 = 95.02㎡
床面積×1/50 = 1.10㎡	床面積×1/50 = 1.90㎡
開口面積 = 1.40㎡	開口面積 = 2.45㎡
0.70×0.50×4=1.40㎡	0.70×0.50×7=2.45㎡

準耐火建築物 (ロー2)

柱・梁 (不燃材料)	鉄骨
屋根 (不燃材料)	70.8折板葺 (75%以下貼)
外壁 (準不燃材料)	70.4角波が-鉄板張 (712.5耐水石膏*'-ト'下貼)
床 (準不燃材料)	デッキプレート
階段 (準不燃材料)	鉄骨

- 凡例
- 耐火間仕切壁 ALC版t=100
 - 耐火間仕切壁 ALC版t=125
 - 準耐火構造壁 (70.4角波が-鉄板+712.5不燃耐水PB + 軽鉄下地+712.5不燃PB)
-
- ① コーナー補強金物 スチールPL-3.2加工 OP H=2000
 - ② コンクリート立上り H=2000